

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/9/24 0:00	143,00	142,81	0,19	0,00	1	1		0					1	1	1			1	1	1	1	1		
13/9/24 1:00	135,00	134,81	0,19	0,00	1	1		0					1	1	1			1	1	1	1			
13/9/24 2:00	130,00	129,77	0,23	0,00	1	1		0					1	1	1			1	1	1	1			
13/9/24 3:00	123,00	122,66	0,34	0,00	1	1		0					1	1	1			1	1	1				
13/9/24 4:00	115,00	114,55	0,45	0,00	1	1		0					1	1	1			1	1	1				
13/9/24 5:00	120,00	119,61	0,39	0,00	1	1		0					1	1	1			1	1	1				
13/9/24 6:00	123,00	122,73	0,27	0,00	1	1	1	0					1		1		1	1	1	1				
13/9/24 7:00	134,00	131,84	0,23	1,93	1	1		0					1	1	1		1	1	1	1				
13/9/24 8:00	158,00	150,55	0,20	7,25	1	1		0					1	1	1		1	1	1	1	1			
13/9/24 9:00	165,00	152,50	0,21	12,29	1	1							1	1	1	5	1	1	1	1	1			
13/9/24 10:00	173,00	156,99	0,47	15,54	1	1							1	1	1	10	1	1	1	1	1			
13/9/24 11:00	180,00	161,67	0,83	17,50	1	1							1	1	1	15	1	1	1	1	1			
13/9/24 12:00	185,00	165,61	1,10	18,29	1	1							1	1	1	20	1	1	1	1	1			
13/9/24 13:00	186,00	166,48	1,36	18,16	1	1							1	1	1	20	1	1	1	1	1			
13/9/24 14:00	182,00	163,17	1,42	17,41	1	1							1	1	1	20	1	1	1	1	1			
13/9/24 15:00	178,00	160,93	1,36	15,71	1	1							1	1	1	20	1	1	1	1	1			
13/9/24 16:00	170,00	155,49	1,31	13,20	1	1							1	1	1	20	1	1	1	1	1			
13/9/24 17:00	178,00	168,13	1,16	8,71	1	1							1	1	1	20	1	1	1	1	1			
13/9/24 18:00	185,00	181,25	1,07	2,68	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1			
13/9/24 19:00	180,00	178,76	1,23	0,01	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1			
13/9/24 20:00	173,00	171,33	1,67	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1			
13/9/24 21:00	168,00	165,84	2,16	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1				
13/9/24 22:00	163,00	160,36	2,64	0,00	1	1		0				1	1	1	1	20	1	1	1	1				
13/9/24 23:00	155,00	151,98	3,02	0,00	1	1		0				1	1	1	1		1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης