

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,79	6,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	7,30	6,60	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	7,13	6,79	0,34	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,97	6,56	0,41	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,75	6,20	0,55	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,69	6,11	0,58	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,89	6,26	0,63	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,37	6,56	0,81	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,70	6,77	0,93	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,62	6,68	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,42	6,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,25	6,32	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,37	6,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,48	6,55	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,38	6,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,32	6,38	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,44	6,51	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,87	6,93	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,37	7,44	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,86	7,92	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	9,07	8,13	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,59	7,65	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,24	7,30	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,58	6,64	0,94	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 01:00-03:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης