

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 11/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	10,18	9,34	0,84		1	1			3	1	2,65
	01:00	8,88	8,59	0,29		1	1			2		2,65
	02:00	8,52	8,52	0,00		1	1			2		2,65
	03:00	8,14	8,14	0,00		1	1			2		2,65
	04:00	8,05	8,05	0,00		1	1			2		2,65
	05:00	7,96	7,96	0,00		1	1			1		2,65
	06:00	8,17	8,17	0,00		1	1			1		2,65
	07:00	8,58	8,58	0,00		1	1			2		2,65
	08:00	9,46	9,46	0,00		1	1			4		1,46
	09:00	9,89	9,89	0,00		1	1			4		2,65
	10:00	9,87	9,87	0,00		1	1			5		2,65
	11:00	10,04	10,04	0,00		1	1			5		2,65
	12:00	10,43	10,43	0,00		1	1			5		2,65
	13:00	10,43	10,43	0,00		1	1			5		2,65
	14:00	10,75	10,54	0,21		1	1			5		2,65
	15:00	11,03	10,65	0,37		1	1			5		2,65
	16:00	10,99	10,65	0,34		1	1			6		2,65
	17:00	11,17	10,70	0,48		1	1			6		2,65
	18:00	11,63	11,17	0,46		1	1			6		2,65
	19:00	11,80	10,72	1,08		1	1			6		2,65
	20:00	12,70	11,40	1,30		1	1			6		2,65
	21:00	12,47	11,84	0,63		1	1			7		2,65
	22:00	11,47	11,02	0,44		1	1			7		2,65
	23:00	10,66	10,09	0,57		1	1			5		2,65

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης