

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	16,42	11,24	5,18				1		1	5,82
	01:00	15,48	10,37	5,10				1		1	5,41
	02:00	14,76	9,88	4,89				1		1	5,17
	03:00	14,26	10,12	4,14				1		1	4,95
	04:00	14,13	10,18	3,95				1		1	4,83
	05:00	14,19	10,30	3,89				1		1	4,81
	06:00	14,91	10,46	4,45				1		1	5,21
	07:00	16,36	11,07	5,29				1		1	5,72
	08:00	17,81	12,15	5,65				1		1	6,23
	09:00	18,82	13,94	4,88				1	1	1	6,46
	10:00	18,85	14,36	4,49				1	1	1	6,45
	11:00	19,04	15,08	3,96				1	1	1	6,57
	12:00	19,65	16,12	3,54		1		1	1	1	6,68
	13:00	20,60	18,60	2,00		1		1	1	1	5,72
	14:00	20,41	19,38	1,03		1		1	1	1	3,85
	15:00	19,41	19,12	0,29		1		1	1	1	2,78
	16:00	19,46	19,12	0,34		1		1	1	1	2,84
	17:00	20,42	20,12	0,30		1		1	1	1	3,82
	18:00	21,69	21,45	0,23		1		1	1	1	5,07
	19:00	22,59	22,56	0,02	1	1		1		1	4,88
	20:00	22,75	22,65	0,10	1	1		1		1	5,24
	21:00	21,34	21,24	0,10	1	1		1		1	3,74
	22:00	19,83	19,69	0,14	1	1		1		1	2,30
	23:00	18,24	18,18	0,05		1		1		1	3,40

Στο διάστημα 12:00 - 13:30 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G3 και G13.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης