

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/9/24 0:00	126,55	111,78	14,77	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				45,34	44,62	
11/9/24 1:00	120,93	102,47	18,45	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				36,26	36,27	
11/9/24 2:00	118,05	100,22	17,83	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				35,37	35,37	
11/9/24 3:00	117,55	96,46	21,09	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				35,26	35,24	
11/9/24 4:00	114,24	92,79	21,45	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				34,47	34,31	
11/9/24 5:00	113,34	88,75	24,59	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				35,46	33,99	
11/9/24 6:00	120,07	97,40	22,67	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				36,26	36,02	
11/9/24 7:00	127,12	110,07	16,25	0,81	1	1						1	1	1	1	11	1		1		1				37,94	38,01	
11/9/24 8:00	138,65	124,77	11,61	2,27	1	1						1	1	1	1	18	1		1		1				44,31	44,57	
11/9/24 9:00	149,04	136,37	6,26	6,41	1	1						1	1	1	1	20	1		1		1				48,55	48,55	
11/9/24 10:00	161,02	142,16	5,35	13,52	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1				48,55	48,55	
11/9/24 11:00	170,81	153,01	5,27	12,53	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1				48,55	48,55	
11/9/24 12:00	172,03	154,74	6,50	10,80	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
11/9/24 13:00	176,29	158,94	4,57	12,79	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
11/9/24 14:00	165,19	152,65	1,63	10,91	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
11/9/24 15:00	160,33	148,99	0,81	10,53	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
11/9/24 16:00	155,51	145,91	1,14	8,46	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
11/9/24 17:00	163,07	155,49	0,37	7,21	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
11/9/24 18:00	166,00	163,36	0,07	2,57	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
11/9/24 19:00	171,91	171,58	0,25	0,08	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
11/9/24 20:00	171,15	170,64	0,51	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
11/9/24 21:00	159,91	159,67	0,24	0,00	1	1						1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
11/9/24 22:00	148,51	148,37	0,14	0,00	1	1						1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
11/9/24 23:00	135,57	135,28	0,28	0,00	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			48,16	48,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις