

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 11/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,74	2,27	0,47	0,00	1		1							0,60	0,41
	01:00	3,31	2,36	0,95	0,00	1					1				0,96	0,99
	02:00	3,00	2,01	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	03:00	2,83	1,90	0,93	0,00	1				1					0,98	0,98
	04:00	2,82	2,22	0,60	0,00	1				1					0,98	0,98
	05:00	2,79	2,56	0,23	0,00	1						1			0,97	0,97
	06:00	2,83	2,64	0,19	0,00	1						1			0,98	0,98
	07:00	3,12	3,10	0,03	0,00	1		1				1			0,98	0,98
	08:00	3,58	3,57	0,01	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	09:00	3,80	3,78	0,02	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	10:00	3,99	3,86	0,12	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	4,08	3,49	0,04	0,54	1		1			1				0,98	0,98
	12:00	4,22	3,61	0,00	0,61	1		1			1				0,99	0,99
	13:00	4,34	3,53	0,00	0,80	1		1			1				0,99	0,99
	14:00	4,39	3,59	0,00	0,80	1		1			1				0,99	0,99
	15:00	4,32	3,71	0,00	0,61	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	4,06	3,46	0,00	0,60	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	4,04	3,43	0,00	0,60	1		1			1				0,98	0,98
18:00	4,08	3,48	0,00	0,60	1		1			1				0,99	0,99	
19:00	4,40	3,95	0,04	0,41	1		1			1	1			0,99	0,99	
20:00	4,64	4,18	0,06	0,41	1		1			1	1			0,99	0,99	
21:00	4,49	4,31	0,16	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99	
22:00	4,21	4,01	0,20	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99	
23:00	3,75	3,57	0,18	0,00	1		1			1	1			0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Στις 00:12-00:27 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης