Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,967	1,829	1,711	1,706	1,645	1,643	1,763	1,890	2,137	2,349	2,472	2,498	2,524	2,557	2,541	2,446	2,268	2,380	2,496	2,664	2,778	2,613	2,310	2,188	53,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,079	1,932	1,837	1,807	1,761	1,788	1,816	1,975	2,128	2,263	2,360	2,383	2,472	2,513	2,425	2,294	2,244	2,337	2,449	2,545	2,649	2,517	2,344	2,189	53,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65	1	1																							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,052	1,941	1,811	1,774	1,744	1,775	1,822	1,885	2,041	2,186	2,139	2,152	2,212	2,233	2,168	1,984	1,933	2,018	2,110	2,295	2,426	2,307	2,148	1,947	49,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,806	1,697	1,630	1,602	1,581	1,595	1,703	1,825	1,931	2,052	2,110	2,097	2,210	2,237	2,202	2,030	1,932	1,992	2,138	2,337	2,489	2,335	2,105	1,923	47,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,704	1,641	1,557	1,525	1,514	1,521	1,625	1,749	1,934	2,081	2,079	2,061	2,233	2,319	2,394	2,257	2,084	2,007	2,024	2,156	2,324	2,197	1,959	1,761	46,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,568	1,462	1,403	1,385	1,389	1,414	1,536	1,676	1,841	1,920	1,974	2,007	2,068	2,104	2,021	1,861	1,721	1,799	1,944	2,125	2,334	2,266	2,051	1,848	43,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,645	1,560	1,488	1,463	1,459	1,475	1,589	1,722	1,897	2,011	2,037	2,045	2,162	2,223	2,220	2,070	1,913	1,913	1,994	2,151	2,341	2,242	2,015	1,814	45,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη