

| Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,279 | 0,262 | 0,252 | 0,238 | 0,233 | 0,234 | 0,236 | 0,251 | 0,247 | 0,281 | 0,319 | 0,338 | 0,341 | 0,341 | 0,328 | 0,333 | 0,344 | 0,354 | 0,346 | 0,385 | 0,370 | 0,397 | 0,329 | 0,357 | 7,39 | |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη | |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη | |
| G6 (MTU M330D) | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Παρατηρήσεις: Κατά τα διαστήματα 19:57-20:07 και 22:18-22:29 σημειώθηκαν γενικές διακοπές ηλεκτροδότησης. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

