

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024 | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01:00 | 3,59 | 3,35 | 0,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 02:00 | 3,27 | 3,03 | 0,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 03:00 | 3,22 | 3,00 | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 04:00 | 3,12 | 2,96 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 05:00 | 3,08 | 2,96 | 0,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 06:00 | 3,10 | 2,99 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 07:00 | 3,36 | 3,24 | 0,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 08:00 | 3,50 | 3,31 | 0,19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 09:00 | 3,83 | 3,66 | 0,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 10:00 | 4,03 | 3,88 | 0,15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 11:00 | 4,17 | 4,04 | 0,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12:00 | 4,25 | 4,15 | 0,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 13:00 | 4,30 | 4,22 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 14:00 | 4,26 | 4,20 | 0,06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 15:00 | 4,20 | 4,16 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 16:00 | 4,19 | 4,15 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 17:00 | 4,22 | 4,19 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 18:00 | 4,33 | 4,30 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 19:00 | 4,48 | 4,43 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 20:00 | 4,66 | 4,63 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 21:00 | 4,56 | 4,52 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 22:00 | 4,37 | 4,32 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 23:00 | 4,01 | 3,98 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης