

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
16/9/24 0:00	143,00	134,11	8,89	0,00	1	1	0						1	1	1			1	1	1	1			
16/9/24 1:00	135,00	126,20	8,80	0,00	1	1	0						1	1	1			1	1	1	1			
16/9/24 2:00	130,00	121,17	8,83	0,00	1	1	0						1	1	1			1	1	1				
16/9/24 3:00	123,00	114,38	8,62	0,00	1	1	0						1	1	1			1	1	1				
16/9/24 4:00	115,00	106,82	8,18	0,00	1	1	0						1	1	1			1	1					
16/9/24 5:00	120,00	112,08	7,92	0,00	1	1	0						1	1	1			1	1	1				
16/9/24 6:00	128,00	120,66	7,34	0,00	1	1	0						1	1	1		1	1	1	1				
16/9/24 7:00	134,00	125,62	6,32	2,06	1	1	0						1	1	1		1	1	1	1				
16/9/24 8:00	158,00	145,45	5,39	7,16	1	1	0						1	1	1		1	1	1	1	1			
16/9/24 9:00	165,00	148,65	4,60	11,75	1	1	0						1	1	1	5	1	1	1	1	1			
16/9/24 10:00	173,00	154,11	4,04	14,85	1	1	0						1	1	1	10	1	1	1	1	1			
16/9/24 11:00	180,00	159,46	3,78	16,76	1	1	0						1	1	1	15	1	1	1	1	1			
16/9/24 12:00	185,00	163,44	3,82	17,74	1	1	0						1	1	1	20	1	1	1	1	1			
16/9/24 13:00	186,00	163,98	4,11	17,91	1	1	0						1	1	1	20	1	1	1	1	1			
16/9/24 14:00	182,00	160,24	4,58	17,18	1	1	0						1	1	1	20	1	1	1	1	1			
16/9/24 15:00	178,00	157,45	5,09	15,46	1	1	0						1	1	1	20	1	1	1	1	1			
16/9/24 16:00	170,00	151,28	5,63	13,09	1	1	0						1	1	1	20	1	1	1	1	1			
16/9/24 17:00	178,00	163,16	6,15	8,69	1	1	0						1	1	1	20	1	1	1	1	1			
16/9/24 18:00	185,00	175,56	6,82	2,62	1	1	0					1	1	1	1	15	1	1	1	1	1			
16/9/24 19:00	180,00	172,29	7,71	0,00	1	1	0					1	1	1	1	15	1	1	1	1	1			
16/9/24 20:00	173,00	164,42	8,58	0,00	1	1	0					1	1	1	1	10	1	1	1	1	1			
16/9/24 21:00	168,00	158,95	9,05	0,00	1	1	0					1	1	1	1	10	1	1	1	1				
16/9/24 22:00	163,00	153,90	9,10	0,00	1	1	0					1	1	1	1	5	1	1	1	1				
16/9/24 23:00	155,00	145,97	9,03	0,00	1	1	0					1	1	1	1		1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης