

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 11/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	11/09/24 0:00	42,36			1	1	1	1	1	1	17
	11/09/24 1:00	41,62			1	1	1	1	1	1	14
	11/09/24 2:00	40,59			1	1	1	1	1	1	14
	11/09/24 3:00	39,48			1	1	1	1	1	1	13
	11/09/24 4:00	38,99			1	1	1	1	1	1	13
	11/09/24 5:00	38,21			1	1	1	1	1	1	11
	11/09/24 6:00	44,12			1	1	1	1	1	1	18
	11/09/24 7:00	50,64			1	1	1	1	1	1	24
	11/09/24 8:00	51,55			1	1	1	1	1	1	23
	11/09/24 9:00	53,26			1	1	1	1	1	1	28
	11/09/24 10:00	44,64			1	1	1	1		1	26
	11/09/24 11:00	44,67			1	1	1	1		1	25
	11/09/24 12:00	54,26			1	1	1	1		1	34
	11/09/24 13:00	59,22	1		1	1	1	1		1	37
	11/09/24 14:00	58,65	1		1	1	1	1		1	35
	11/09/24 15:00	57,58	1		1	1	1	1		1	34
	11/09/24 16:00	57,38	1		1	1	1	1		1	33
	11/09/24 17:00	57,86	1		1	1	1	1	1	1	28
	11/09/24 18:00	56,96	1		1	1	1	1	1	1	27
	11/09/24 19:00	58,42	1		1	1	1	1	1	1	29
11/09/24 20:00	58,67	1		1	1	1	1	1	1	28	
11/09/24 21:00	55,83	1		1	1	1	1	1	1	25	
11/09/24 22:00	56,78	1		1	1	1	1	1	1	28	
11/09/24 23:00	48,48	1		1	1	1	1	1	1	19	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι υπήρχε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης στο διάστημα 09:45 έως 10:00, λόγω βλάβης της μονάδας G30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.