

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,30	5,82	0,48	1			1							1,88	1,92
	01:00	5,87	5,49	0,39	1			1							1,54	1,54
	02:00	5,70	5,54	0,16	1			1							1,37	1,36
	03:00	5,57	5,46	0,11	1			1							1,24	1,24
	04:00	5,59	5,47	0,12	1			1							1,26	1,26
	05:00	5,72	5,61	0,11	1			1							1,38	1,39
	06:00	6,38	6,23	0,15	1			1							1,93	1,94
	07:00	6,91	6,49	0,42	1	1		1							1,38	1,47
	08:00	7,51	7,38	0,13	1	1		1							0,63	1,15
	09:00	7,74	7,59	0,15				1	1						1,11	1,09
	10:00	7,78	7,50	0,28				1	1						1,25	1,27
	11:00	7,81	7,31	0,50				1	1						1,29	1,30
	12:00	8,28	7,63	0,66				1	1						1,75	1,77
	13:00	8,25	7,74	0,51				1	1						1,74	1,74
	14:00	7,91	7,24	0,66				1	1						1,41	1,40
	15:00	7,24	6,81	0,44				1	1						0,75	0,73
	16:00	6,96	6,65	0,31				1	1						0,45	0,45
	17:00	7,37	7,10	0,27				1	1						0,83	0,84
	18:00	8,21	8,08	0,13				1	1						1,66	1,67
	19:00	9,00	8,92	0,08				1	1						2,42	2,45
20:00	9,53	9,46	0,08				1	1						2,96	2,95	
21:00	8,85	8,66	0,19				1	1						2,36	2,34	
22:00	7,89	7,56	0,33				1	1						1,42	1,40	
23:00	7,17	6,89	0,28				1	1						0,61	0,58	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 07:00 - 08:15. Κατά το διάστημα 08:00 με 09:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης