

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 12/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	10,16	9,81	0,35		1	1			4	2,65
	01:00	9,31	9,31	0,00		1	1			3	2,65
	02:00	8,85	8,85	0,00		1	1			3	2,65
	03:00	8,41	8,33	0,08		1	1			3	2,65
	04:00	8,30	7,62	0,67		1	1			2	2,65
	05:00	8,17	7,51	0,66		1	1			1	2,65
	06:00	8,48	7,87	0,61		1	1			1	2,65
	07:00	9,06	8,74	0,32		1	1			2	2,65
	08:00	9,60	9,59	0,01		1	1			4	2,65
	09:00	10,28	10,16	0,12		1	1			5	2,65
	10:00	10,99	10,42	0,57		1	1			5	2,65
	11:00	10,67	10,48	0,20		1	1			5	2,65
	12:00	10,62	10,53	0,09		1	1			5	2,65
	13:00	10,82	10,72	0,10		1	1			5	2,65
	14:00	11,13	10,82	0,31		1	1			5	2,65
	15:00	10,76	10,75	0,00		1	1			6	2,65
	16:00	10,79	10,77	0,02		1	1			6	2,65
	17:00	11,01	10,86	0,16		1	1			6	2,65
	18:00	11,37	11,26	0,11		1	1			6	2,65
	19:00	11,40	10,90	0,51		1	1			6	2,65
	20:00	12,19	11,45	0,73		1	1			7	2,65
	21:00	12,13	11,56	0,57		1	1			7	2,65
	22:00	11,90	11,16	0,74		1	1			7	2,65
	23:00	10,66	10,09	0,57		1	1			5	2,65
<p>Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											