

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,73	2,71	0,02		1	1	1	1			0,56	0,64
	01:00	2,48	2,46	0,02		1	1	1				0,75	0,80
	02:00	2,42	2,41	0,01		1	1	1				0,74	0,73
	03:00	2,37	2,30	0,07		1	1	1				0,72	0,63
	04:00	2,28	2,13	0,15		1	1	1				0,70	0,50
	05:00	2,23	2,13	0,10		1	1	1				0,54	0,55
	06:00	2,30	2,19	0,11		1	1	1				0,58	0,60
	07:00	2,51	2,43	0,07		1	1	1		1		0,58	0,76
	08:00	2,89	2,76	0,13	1	1	1			1		0,84	0,94
	09:00	3,40	3,20	0,19	1	1	1				1	1,14	1,14
	10:00	3,47	3,25	0,22	1	1	1				1	1,18	1,16
	11:00	3,56	3,29	0,27	1	1	1				1	1,20	1,17
	12:00	3,55	3,26	0,29	1	1	1				1	1,20	1,16
	13:00	3,52	3,28	0,24	1	1	1				1	1,20	1,18
	14:00	3,41	3,29	0,13	1	1	1				1	1,16	1,16
	15:00	3,32	3,27	0,05	1	1	1				1	1,07	1,07
	16:00	3,24	3,15	0,08	1	1	1				1	1,00	1,00
	17:00	3,27	3,18	0,09	1	1	1				1	1,02	1,02
	18:00	3,54	3,49	0,05	1	1	1				1	1,20	1,20
	19:00	3,45	3,42	0,03	1	1	1				1	1,18	1,18
20:00	3,50	3,46	0,03	1	1	1				1	1,18	1,18	
21:00	3,42	3,39	0,03	1	1	1				1	1,17	1,16	
22:00	3,20	3,16	0,03	1	1	1			1	1	0,95	0,90	
23:00	3,02	3,01	0,01	1	1	1			1		0,80	0,79	

Το ΑΠ Κόκκινος Κάβος παρουσίαζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια στο διάστημα 00:00 - 13:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης