

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/9/24 0:00	123,99	123,33	0,66	0,00	1	1						1	1	1	1	1	1			1	1	1	1		47,85	47,96
12/9/24 1:00	116,14	115,72	0,41	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1	1			46,24	46,22
12/9/24 2:00	110,95	110,54	0,41	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1	1			44,22	44,22
12/9/24 3:00	108,21	107,65	0,56	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1				43,06	43,03
12/9/24 4:00	106,62	105,28	1,34	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1				42,49	42,47
12/9/24 5:00	109,61	108,57	1,04	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1				43,65	43,68
12/9/24 6:00	117,33	116,43	0,89	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1	1			46,79	46,85
12/9/24 7:00	133,16	131,08	0,37	1,72	1	1						1	1	1	1	4	1			1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 8:00	152,65	144,78	0,72	7,16	1	1						1	1	1	1	14	1			1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 9:00	168,26	155,52	0,80	11,94	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 10:00	173,22	160,50	0,91	11,81	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 11:00	173,60	159,60	1,63	12,37	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 12:00	178,10	162,82	1,98	13,30	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 13:00	178,84	163,86	2,46	12,52	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 14:00	177,21	159,91	3,57	13,74	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 15:00	173,31	156,15	3,69	13,46	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 16:00	172,90	155,12	4,28	13,50	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 17:00	175,15	160,81	3,70	10,64	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 18:00	175,65	169,11	3,01	3,54	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
12/9/24 19:00	178,26	175,27	2,95	0,04	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/9/24 20:00	175,17	169,80	5,37	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/9/24 21:00	163,16	155,38	7,78	0,00	1	1					1	1	1	1	1	17	1	1	1	1		1			48,55	48,55
12/9/24 22:00	148,69	138,96	9,73	0,00	1	1					1	1	1	1	1	3	1	1	1		1	1			48,55	48,55
12/9/24 23:00	135,43	125,97	9,46	0,00	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1		1	1			48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις