

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 12/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,39	3,23	0,16	0,00	1		1		1	1				0,83	0,84
	01:00	3,23	2,99	0,23	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	2,99	2,77	0,21	0,00	1		1							0,96	0,97
	03:00	2,83	2,61	0,22	0,00	1					1				0,98	0,98
	04:00	2,80	2,61	0,18	0,00	1					1				0,97	0,97
	05:00	2,72	2,55	0,17	0,00	1					1				0,95	0,95
	06:00	2,82	2,58	0,24	0,00	1					1				0,98	0,98
	07:00	3,28	3,05	0,23	0,00	1		1							0,98	0,98
	08:00	3,54	3,04	0,50	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,81	3,17	0,64	0,01	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,99	3,27	0,72	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	11:00	3,97	3,35	0,62	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	12:00	4,22	3,33	0,53	0,36	1		1		1					0,99	0,99
	13:00	4,30	2,87	0,45	0,98	1		1							0,99	0,99
	14:00	4,27	3,03	0,24	1,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	4,03	2,86	0,17	1,00	1		1							0,98	0,99
	16:00	3,97	2,86	0,11	1,00	1		1							0,98	0,98
	17:00	4,06	3,39	0,06	0,61	1		1							0,99	0,99
18:00	4,10	4,04	0,05	0,01	1		1			1				0,99	0,99	
19:00	4,43	4,42	0,01	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99	
20:00	4,72	4,72	0,00	0,00	1		1		1	1	1			0,99	0,99	
21:00	4,50	4,48	0,02	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99	
22:00	4,21	4,20	0,00	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99	
23:00	3,79	3,78	0,01	0,00	1		1			1				0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 00:00 - 00:37 έγινε πλήση της μονάδας G3

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης