

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																						
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000					11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατή απορρόφηση Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	65,36	64,52	0,23	0,23	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	01:00	61,55	60,86	0,22	0,22	1	1	1	1	1	1								1			1	15,03	14,96
	02:00	58,23	57,50	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1								1			1	13,50	12,88
	03:00	56,02	55,50	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1								1			1	11,82	10,68
	04:00	55,11	54,75	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1								1			1	11,19	9,96
	05:00	55,73	55,24	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1								1			1	11,63	10,60
	06:00	58,47	57,80	0,22	0,22	1	1	1	1	1	1								1			1	13,72	13,36
	07:00	64,08	62,73	0,52	0,52	1	1	1	1	1	1								1			1	15,19	15,20
	08:00	71,20	70,48	0,30	0,30	1	1	1	1	1	1								1			1	15,20	15,20
	09:00	76,47	75,86	0,27	0,27	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	10:00	77,37	76,02	0,23	0,23	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	11:00	76,04	73,81	0,30	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	12:00	78,35	74,08	0,81	0,81	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	13:00	80,75	75,77	0,81	0,81	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	14:00	80,32	74,96	0,81	0,81	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	15:00	76,70	72,28	0,81	0,81	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	16:00	77,23	72,84	0,81	0,81	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	17:00	80,55	77,26	0,47	0,47	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	18:00	84,60	79,53	0,47	0,47	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	19:00	87,05	82,07	0,45	0,45	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	20:00	86,34	82,68	0,45	0,45	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	21:00	80,42	76,60	0,45	0,45	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	22:00	73,39	68,82	0,48	0,48	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
23:00	68,26	64,47	0,48	0,48	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης