

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024		
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000			
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,74	2,74	0,00	1	1	1				1	0,53	0,51	
	01:00	2,38	2,38	0,00	1	1	1					0,52	0,62	
	02:00	2,27	2,27	0,00	1	1	1					0,59	0,59	
	03:00	2,13	2,13	0,00	1	1	1					0,46	0,45	
	04:00	2,07	2,07	0,00	1	1	1					0,45	0,40	
	05:00	2,06	2,06	0,00	1	1	1					0,19	0,38	
	06:00	2,19	2,19	0,00	1	1	1					0,00	0,51	
	07:00	2,41	2,41	0,00	1	1	1					0,00	0,71	
	08:00	2,80	2,80	0,00	1	1	1					0,00	0,98	
	09:00	3,01	3,00	0,00	1	1	1					1	0,00	0,76
	10:00	3,26	3,25	0,01	1	1	1					1	0,00	1,00
	11:00	3,36	3,35	0,01	1	1	1					1	0,00	1,10
	12:00	3,48	3,34	0,14	1	1	1					1	0,46	1,19
	13:00	3,52	3,31	0,22	1	1	1					1	1,19	1,20
	14:00	3,37	3,11	0,26	1	1	1					1	1,12	1,13
	15:00	3,26	3,05	0,21	1	1	1					1	1,02	1,02
	16:00	3,26	3,12	0,14	1	1	1					1	1,02	1,02
	17:00	3,38	3,13	0,25	1	1	1					1	1,12	1,13
	18:00	3,48	3,22	0,26	1	1	1					1	1,19	1,19
	19:00	3,49	3,46	0,03	1	1	1					1	1,19	1,19
20:00	3,61	3,60	0,01	1	1	1					1	1,20	1,20	
21:00	3,52	3,51	0,00	1	1	1					1	1,20	1,20	
22:00	3,29	3,29	0,00	1	1	1				1		1,03	0,94	
23:00	3,11	3,10	0,01	1	1	1				1		0,89	0,88	

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 04:00 με 12:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης