

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	16,19	15,98	0,21		1			1	1	2,88
	01:00	14,78	14,38	0,40		1				1	4,39
	02:00	14,12	13,48	0,64		1				1	3,85
	03:00	13,78	13,28	0,50		1				1	3,53
	04:00	13,44	12,90	0,54		1				1	3,20
	05:00	13,59	13,12	0,48		1				1	3,31
	06:00	14,13	13,71	0,43		1				1	3,86
	07:00	15,42	14,95	0,47		1				1	5,09
	08:00	16,98	15,09	1,90	1	1				1	5,56
	09:00	17,79	15,12	2,67		1				1	5,57
	10:00	18,11	15,51	2,60		1			1	1	4,71
	11:00	18,55	15,92	2,63		1			1	1	5,18
	12:00	19,29	17,53	1,76		1			1	1	5,82
	13:00	20,04	18,26	1,77		1			1	1	6,53
	14:00	19,50	17,45	2,05		1			1	1	6,09
	15:00	18,64	17,23	1,41		1			1	1	5,22
	16:00	18,77	17,81	0,96		1			1	1	5,30
	17:00	20,00	19,15	0,84		1			1	1	6,27
	18:00	21,14	20,03	1,11	1	1			1	1	3,60
	19:00	22,14	21,41	0,73	1	1			1	1	4,63
	20:00	22,12	21,72	0,40	1	1			1	1	4,58
	21:00	20,56	20,07	0,49	1	1			1	1	3,07
	22:00	19,09	18,67	0,42	1	1			1	1	3,94
	23:00	17,67	17,47	0,20		1			1	1	4,17

Κατά το διάστημα 22:10 με 23:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G12 και G13 και κατά το διάστη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης