

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/9/24 0:00	124,06	114,95	9,10	0,00	1	1						1	1	1	1	1	0	1		1					48,37	48,34
13/9/24 1:00	115,97	107,36	8,61	0,00	1	1						1	1	1	1	1	0	1		1					46,33	46,29
13/9/24 2:00	110,28	102,33	7,94	0,00	1	1						1	1	1	1	1	0	1		1					41,70	41,64
13/9/24 3:00	106,32	98,76	7,56	0,00	1	1						1	1	1	1	1	0	1		1					41,30	41,33
13/9/24 4:00	104,50	97,21	7,29	0,00	1	1						1	1	1	1	1	0	1		1					41,73	41,73
13/9/24 5:00	108,37	99,17	9,20	0,00	1	1						1	1	1	1	1	0	1		1					43,30	43,29
13/9/24 6:00	115,98	104,55	11,43	0,00	1	1						1	1	1	1	1	0	1		1			1		46,30	46,35
13/9/24 7:00	131,10	116,42	12,40	2,28	1	1						1	1	1	1	1	6	1		1					48,53	48,55
13/9/24 8:00	150,55	128,53	13,82	8,20	1	1						1	1	1	1	1	15	1		1					48,55	48,55
13/9/24 9:00	164,53	141,09	10,23	13,21	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1		1	1		48,55	48,55
13/9/24 10:00	169,59	144,39	9,98	15,22	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1		1	1		48,55	48,55
13/9/24 11:00	170,14	140,76	12,16	17,22	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1		1	1		48,55	48,55
13/9/24 12:00	173,64	143,92	11,48	18,24	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1		1	1		48,55	48,55
13/9/24 13:00	178,64	142,59	18,15	17,89	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1		1	1		48,55	48,55
13/9/24 14:00	176,79	139,41	19,88	17,51	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1		1	1		48,55	48,55
13/9/24 15:00	172,31	140,42	15,13	16,76	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1		1	1		48,55	48,55
13/9/24 16:00	172,75	142,15	16,28	14,32	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1		1	1		48,55	48,55
13/9/24 17:00	176,44	148,97	16,99	10,48	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1		1	1		48,55	48,55
13/9/24 18:00	175,91	157,31	15,51	3,09	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1		1	1		48,55	48,55
13/9/24 19:00	177,94	158,75	19,16	0,02	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1	1	1	1		48,55	48,55
13/9/24 20:00	176,34	152,46	23,87	0,00	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1	1	1	1		48,55	48,55
13/9/24 21:00	164,23	136,16	28,08	0,00	1	1						1	1	1	1	1	20			1	1				48,55	48,55
13/9/24 22:00	149,37	120,51	28,86	0,00	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1	1				48,55	48,55
13/9/24 23:00	137,14	105,72	31,43	0,00	1	1						1	1	1	1	1	20	1		1					48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις