

HΣ Ρόδο					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			H/Z ENOIK					
14/9/24 0:00	126,63	97,87	28,76	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1								48,55	48,54
14/9/24 1:00	119,00	89,50	29,49	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	20									47,57	47,58
14/9/24 2:00	114,79	82,19	32,59	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	16									46,32	45,83
14/9/24 3:00	111,73	77,32	34,40	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	11									46,63	44,67
14/9/24 4:00	110,55	78,45	32,10	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	6									45,78	44,20
14/9/24 5:00	114,15	86,79	27,35	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	0	1								46,06	45,55
14/9/24 6:00	121,27	97,82	23,45	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	0	1			1					48,22	48,24
14/9/24 7:00	134,81	107,54	25,51	1,76	1	1									1	1	1	1	1	1	0	1								48,55	48,55
14/9/24 8:00	152,30	118,80	26,81	6,69	1	1									1	1	1	1	1	1	3	1			1					48,55	48,55
14/9/24 9:00	164,83	133,67	19,57	11,60	1	1									1	1	1	1	1	1	10	1			1					48,55	48,55
14/9/24 10:00	170,99	143,63	11,94	15,43	1	1									1	1	1	1	1	1	17	1			1					48,55	48,55
14/9/24 11:00	174,49	136,22	20,26	18,02	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1					48,55	48,55
14/9/24 12:00	176,21	142,20	15,83	18,17	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1					48,55	48,55
14/9/24 13:00	180,37	146,92	15,18	18,28	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1		1	1		48,55	48,55
14/9/24 14:00	180,28	145,29	16,62	18,36	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1		1	1		48,55	48,55
14/9/24 15:00	176,09	141,12	18,38	16,59	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1		1	1		48,55	48,55
14/9/24 16:00	174,79	144,37	17,59	12,82	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1		1	1		48,55	48,55
14/9/24 17:00	178,13	158,23	10,31	9,59	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1		1	1		48,55	48,55
14/9/24 18:00	176,97	164,66	9,33	2,98	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1	1	1	1		48,55	48,55
14/9/24 19:00	178,03	169,07	8,94	0,02	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1	1	1	1		48,55	48,55
14/9/24 20:00	174,69	163,49	11,20	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1	1	1	1		48,55	48,55
14/9/24 21:00	164,49	149,65	14,83	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1	1	1			48,55	48,55
14/9/24 22:00	151,81	135,52	16,29	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1					1			48,55	48,55
14/9/24 23:00	139,78	117,30	22,48	0,00	1	1									1	1	1	1	1	1	20	1			1					48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παύση λειτουργίας ΘΗΣ λόγω εργασιών στις ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα.