

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θρίαλο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			H/Z ENOIK					
15/9/24 0:00	129,71	100,26	29,45	0,00	1	1								1	1	1	1	1	1	20	1									48,55	48,55
15/9/24 1:00	119,75	93,34	26,40	0,00	1	1								1	1	1	1	1	1	20										48,42	47,74
15/9/24 2:00	113,75	84,86	28,90	0,00	1	1								1	1	1	1	1	1	15										48,55	45,52
15/9/24 3:00	110,51	78,89	31,61	0,00	1	1								1	1	1	1	1	1	10										48,21	44,12
15/9/24 4:00	108,40	79,43	28,96	0,00	1	1								1	1	1	1	1	1	7										48,52	43,29
15/9/24 5:00	112,28	83,03	29,25	0,00	1	1								1	1	1	1	1	1	3			1							48,55	44,86
15/9/24 6:00	117,37	87,00	30,36	0,00	1	1								1	1	1	1	1	1	0	1		1							48,48	46,85
15/9/24 7:00	127,67	92,46	33,40	1,81	1	1								1	1	1	1	1	1	0	1		1							48,55	48,54
15/9/24 8:00	140,34	104,20	29,30	6,84	1	1								1	1	1	1	1	1	0	1		1							48,55	48,55
15/9/24 9:00	151,75	108,23	31,72	11,81	1	1								1	1	1	1	1	1	0	1		1							48,55	48,55
15/9/24 10:00	156,04	107,03	33,36	15,65	1	1								1	1	1	1	1	1	0	1		1							44,78	40,85
15/9/24 11:00	155,27	114,63	22,27	18,36	1	1								1	1	1	1	1	1	0	1		1				1			22,84	22,00
15/9/24 12:00	156,34	116,81	19,79	19,75	1	1		1						1	1	1	1	1	1	0	1		1			1				19,62	24,03
15/9/24 13:00	160,12	104,95	35,83	19,34	1	1								1	1	1	1	1	1	0	1		1			1				47,36	48,00
15/9/24 14:00	157,84	102,22	36,07	19,55	1	1								1	1	1	1	1	1	0	1		1			1				48,55	47,39
15/9/24 15:00	152,49	97,98	36,39	18,11	1	1		1						1	1	1	1	1	1	0	1		1							48,55	45,74
15/9/24 16:00	150,17	99,24	36,44	14,49	1	1		1						1	1	1	1	1	1	0	1		1							48,28	45,02
15/9/24 17:00	152,65	110,57	32,19	9,89	1	1		1						1	1	1	1	1	1	0	1		1							48,55	45,75
15/9/24 18:00	152,91	118,57	31,90	2,44	1	1		1						1	1	1	1	1	1	0	1		1				1			48,55	45,80
15/9/24 19:00	156,36	127,88	27,67	0,81	1	1		1						1	1	1	1	1	1	0	1		1			1				48,03	46,84
15/9/24 20:00	154,49	123,54	30,86	0,10	1	1		1						1	1	1	1	1	1	0	1		1			1				46,52	46,36
15/9/24 21:00	145,58	114,56	30,91	0,10	1	1		1						1	1	1	1	1	1	0	1		1			1				43,82	43,63
15/9/24 22:00	133,50	105,57	27,83	0,10	1	1		1						1	1	1	1	1	1	0	1		1			1				40,28	40,00
15/9/24 23:00	122,40	97,03	25,27	0,10	1	1		1						1	1	1	1	1	1	0	1		1							37,04	36,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παύση λειτουργίας ΘΗΣ λόγω εργασιών στις ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω χειρισμών στο δίκτυο ΥΤ (10:00-13:00)