

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 13/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,40	3,40	0,01	0,00	1		1			1				0,95	0,94
	01:00	3,15	3,15	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,00	3,00	0,01	0,00	1		1					1		0,87	0,85
	03:00	2,85	2,82	0,03	0,01			1						1	0,71	0,71
	04:00	2,85	2,81	0,04	0,01			1						1	0,71	0,71
	05:00	2,78	2,70	0,08	0,00			1						1	0,64	0,64
	06:00	2,98	2,83	0,15	0,00			1						1	0,82	0,82
	07:00	2,91	2,75	0,16	0,01			1						1	0,93	0,91
	08:00	2,40	2,12	0,27	0,01			1			1				0,84	0,84
	09:00	2,50	2,25	0,24	0,01			1			1				0,88	0,88
	10:00	2,72	2,32	0,40	0,00	1		1			1				0,89	0,91
	11:00	2,72	2,49	0,23	0,00	1		1							0,82	0,82
	12:00	4,40	4,05	0,07	0,29	1		1			1				0,81	0,82
	13:00	4,61	3,56	0,07	0,98	1		1			1				0,99	0,99
	14:00	4,53	3,48	0,04	1,01	1		1			1				0,98	0,98
	15:00	4,21	3,07	0,14	1,01	1		1							0,99	0,99
	16:00	4,06	2,99	0,06	1,01	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,99	3,35	0,01	0,63	1		1							0,98	0,98
18:00	4,15	4,09	0,03	0,03	1		1			1	1			0,99	0,99	
19:00	4,45	4,39	0,04	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99	
20:00	4,69	4,66	0,01	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99	
21:00	4,46	4,36	0,08	0,03	1		1			1	1			0,99	0,99	
22:00	4,13	3,81	0,29	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99	
23:00	3,85	3,47	0,36	0,02	1		1			1				0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα από 7:40-12:30 έγιναν εργασίες στη Γραμμή P230

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης