

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 14/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,52	3,10	0,40	0,02	1		1			1				0,98	0,98
	01:00	3,23	2,78	0,42	0,03	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,09	2,79	0,29	0,02	1		1							0,99	0,99
	03:00	2,98	2,90	0,07	0,01	1		1							0,98	0,99
	04:00	2,89	2,85	0,03	0,01	1		1							0,97	0,97
	05:00	2,89	2,83	0,06	0,00	1		1							0,97	0,97
	06:00	2,95	2,85	0,09	0,01	1		1							0,98	0,98
	07:00	3,18	3,13	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,51	3,41	0,09	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	09:00	3,76	3,71	0,04	0,01	1		1		1					0,99	0,99
	10:00	4,03	3,76	0,25	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	11:00	4,04	3,93	0,11	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	12:00	4,19	4,11	0,07	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	13:00	4,33	4,29	0,03	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	14:00	4,43	4,37	0,06	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	15:00	4,25	4,24	0,00	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	16:00	4,20	4,08	0,12	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	17:00	4,15	4,07	0,08	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	18:00	4,28	4,24	0,02	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	19:00	4,40	4,36	0,02	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99
20:00	4,58	4,40	0,16	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99	
21:00	4,37	4,23	0,12	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99	
22:00	4,06	4,01	0,05	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99	
23:00	3,70	3,39	0,31	0,00	1		1				1			0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης