

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	29,05	29,02	0,04			1	1	1		1				7,84	7,77
		01:00	26,96	26,60	0,36			1		1	1	1				6,85	6,83
		02:00	25,61	25,09	0,52			1		1	1	1				5,81	5,80
		03:00	24,50	23,85	0,65			1		1	1	1				4,67	4,68
		04:00	23,80	23,35	0,45			1		1	1	1				3,99	3,97
		05:00	23,68	23,00	0,68			1		1		1				6,70	6,82
		06:00	23,94	23,06	0,88			1		1		1				7,97	7,78
		07:00	24,81	24,04	0,78			1		1	1	1				4,90	4,93
		08:00	26,69	25,54	1,16			1		1	1	1				6,70	6,72
		09:00	26,03	24,18	1,85			1		1	1	1				6,15	6,07
		10:00	26,90	25,34	1,55			1		1	1	1				6,92	6,96
		11:00	28,32	26,94	1,37			1		1	1	1				8,22	8,30
		12:00	28,32	25,66	2,66			1		1	1	1				8,46	8,37
		13:00	27,53	24,93	2,61			1		1	1	1				7,56	7,49
		14:00	25,15	23,33	1,82			1		1	1	1				5,82	5,94
		15:00	22,86	21,30	1,56			1		1		1				7,10	7,04
		16:00	23,73	22,36	1,37			1		1		1				6,40	6,31
		17:00	25,90	24,77	1,13			1		1	1	1				6,16	6,25
		18:00	29,02	27,74	1,27			1		1	1	1				8,54	8,36
		19:00	32,29	31,82	0,47			1	1	1	1	1				6,87	6,93
		20:00	34,24	33,97	0,27			1	1	1	1	1				8,80	8,80
		21:00	32,36	32,03	0,33			1	1	1	1	1				7,10	7,05
		22:00	29,53	28,91	0,61			1	1	1	1	1				4,22	4,31
		23:00	26,48	25,91	0,57			1		1	1	1				6,44	6,58

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε λειτουργικά και προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης