

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100												
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2		G3		G4		G5		G6		G7		G8		G9		ΦΟΡ. ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	5,83	5,26	0,57	1					1													1,47	1,50	
		01:00	5,44	4,76	0,68	1					1														1,11	1,11
		02:00	5,33	4,63	0,70	1					1														0,99	0,99
		03:00	5,17	4,37	0,80	1					1														0,84	0,84
		04:00	5,13	4,72	0,41	1					1														0,79	0,79
		05:00	5,27	5,05	0,22	1					1														0,91	0,91
		06:00	5,92	5,85	0,06	1					1														1,55	1,56
		07:00	6,43	6,40	0,03	1	1				1														1,28	1,25
		08:00	6,92	6,86	0,06	1	1				1														1,46	1,46
		09:00	7,31	7,30	0,01	1	1				1														1,87	1,88
		10:00	7,62	7,55	0,06	1	1				1														2,20	2,19
		11:00	7,82	7,76	0,06	1	1				1														2,38	2,40
		12:00	8,19	8,16	0,03	1	1				1												1		2,37	2,35
		13:00	8,02	7,94	0,08	1	1				1												1		2,11	2,13
		14:00	7,30	6,96	0,34	1	1				1														1,92	1,90
		15:00	6,28	6,19	0,10	1	1				1														0,89	0,87
		16:00	5,95	5,90	0,05	1	1				1														0,55	0,55
		17:00	6,31	6,27	0,04	1					1														1,38	1,47
		18:00	7,22	7,20	0,02						1	1													0,60	0,38
		19:00	8,02	7,99	0,03						1	1													1,48	1,49
	20:00	8,61	8,55	0,05						1	1													2,10	2,10	
	21:00	8,08	8,06	0,02						1	1													1,59	1,58	
	22:00	7,12	7,12	0,00						1	1													0,64	0,63	
	23:00	6,20	6,20	0,00						1	1													0,34	0,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης