

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 16/9/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	8,52	8,14	0,38		1	1			2	2,65
	01:00	8,06	7,31	0,75		1	1			1	2,65
	02:00	7,56	7,14	0,41		1	1				2,65
	03:00	7,56	7,28	0,27		1	1				2,65
	04:00	7,51	7,36	0,15		1	1				2,65
	05:00	7,31	7,18	0,13		1	1				2,65
	06:00	7,37	7,37	0,00		1	1				2,65
	07:00	7,80	7,80	0,00		1	1			1	2,65
	08:00	8,23	8,23	0,00		1	1			1	2,65
	09:00	8,71	8,71	0,01		1	1			2	2,65
	10:00	9,00	9,00	0,00		1	1			2	2,65
	11:00	9,07	9,01	0,06		1	1			2	2,65
	12:00	9,46	9,08	0,38		1	1			3	2,65
	13:00	9,53	9,04	0,49		1	1			3	2,65
	14:00	9,08	8,86	0,22		1	1			3	2,65
	15:00	9,06	8,87	0,19		1	1			3	2,65
	16:00	8,92	8,77	0,14		1	1			3	2,65
	17:00	8,95	8,91	0,03		1	1			3	2,65
	18:00	9,40	9,40	0,00		1	1			3	2,65
	19:00	9,91	9,91	0,00		1	1			4	2,65
	20:00	10,36	10,36	0,00		1	1			5	2,65
	21:00	9,93	9,93	0,00		1	1			5	2,65
	22:00	9,24	9,24	0,00		1	1			4	2,65
	23:00	8,80	8,80	0,00		1	1			3	2,65

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης