

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	13,46	13,42	0,04		1				1	3,24
	01:00	12,56	12,56	0,00		1				1	2,30
	02:00	12,09	12,09	0,00		1				1	1,82
	03:00	11,93	11,93	0,00		1				1	1,64
	04:00	11,88	11,88	0,00		1				1	1,59
	05:00	12,14	12,14	0,00		1				1	1,84
	06:00	12,87	12,87	0,00		1				1	2,59
	07:00	14,28	14,28	0,00		1				1	3,97
	08:00	15,39	15,39	0,00		1				1	5,07
	09:00	16,18	16,18	0,00		1				1	3,19
	10:00	17,33	17,27	0,06		1				1	3,87
	11:00	18,24	18,05	0,19		1				1	4,77
	12:00	18,83	18,70	0,13		1				1	5,38
	13:00	18,79	18,77	0,02		1				1	5,35
	14:00	17,92	17,64	0,28		1				1	4,44
	15:00	15,94	15,91	0,03		1				1	2,54
	16:00	15,48	15,35	0,13		1				1	2,04
	17:00	16,21	16,16	0,05		1				1	2,77
	18:00	17,65	17,63	0,01		1				1	4,14
	19:00	19,28	18,60	0,68		1				1	5,83
	20:00	19,86	19,55	0,31	1	1				1	5,74
	21:00	18,13	17,88	0,25	1	1				1	3,81
	22:00	16,50	15,48	1,03	1	1				1	2,36
	23:00	14,66	13,23	1,42		1				1	3,84

Κατά το διάστημα 22:50 με 23:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης