

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	19,85	19,47	0,38			1	1						5,68	5,12	
	01:00	18,52	18,05	0,48			1	1						4,69	4,05	
	02:00	17,43	16,83	0,60			1	1						3,58	2,96	
	03:00	16,79	16,01	0,78			1	1						2,72	2,04	
	04:00	16,42	14,97	1,45	1		1							3,89	3,46	
	05:00	16,21	14,81	1,40	1		1							4,05	3,45	
	06:00	16,42	15,06	1,36	1		1							4,26	3,68	
	07:00	16,87	16,04	0,83	1		1							4,71	4,11	
	08:00	17,38	16,33	1,05	1		1							5,19	4,64	
	09:00	17,99	16,24	1,75	1		1							5,77	5,24	
	10:00	17,91	16,14	1,77	1		1							5,62	5,11	
	11:00	17,71	16,47	1,24	1		1							5,40	4,89	
	12:00	17,76	16,19	1,57	1		1							5,50	4,98	
	13:00	17,63	15,77	1,86	1		1							5,40	4,87	
	14:00	16,38	15,07	1,31	1		1							4,13	3,59	
	15:00	15,51	14,86	0,65	1		1							3,29	2,77	
	16:00	15,92	15,50	0,42	1		1							3,61	3,11	
	17:00	17,43	17,28	0,15	1		1							5,17	4,68	
	18:00	19,44	19,44	0,00	1		1						1	6,02	5,46	
	19:00	21,11	21,07	0,03	1		1						1	6,54	6,07	
	20:00	22,59	22,59	0,00	1		1						1	1	6,79	6,21
	21:00	21,29	21,27	0,02	1		1						1	1	4,54	3,91
	22:00	19,46	19,39	0,07	1		1						1	1	2,69	2,06
23:00	17,97	17,86	0,11	1		1						1		3,27	2,64	

Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 λειτουργεί σε ισχύ έως 11MW. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ1 βρισκόταν εκτός επικοινωνίας στο διάστημα 08:30-21:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης