

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/9/24 0:00	112,93	90,50	22,33	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0	1		1						34,69	33,86
16/9/24 1:00	107,30	82,52	24,68	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1						39,59	32,16
16/9/24 2:00	102,99	80,04	22,85	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1						22,45	20,91
16/9/24 3:00	100,02	80,25	19,67	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1						20,07	19,98
16/9/24 4:00	98,96	79,63	19,23	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1						20,19	19,75
16/9/24 5:00	102,84	85,73	17,01	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1						25,43	23,77
16/9/24 6:00	110,55	98,81	11,64	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1					36,71	36,79
16/9/24 7:00	122,86	113,51	9,25	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1		1			47,98	48,00
16/9/24 8:00	132,33	125,46	6,77	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1	1	1	1		47,75	47,57
16/9/24 9:00	146,56	131,28	6,47	8,81	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1	1	1	1		47,99	47,93
16/9/24 10:00	153,16	132,03	5,23	15,90	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1	1	1	1		46,28	46,24
16/9/24 11:00	154,87	131,70	3,91	19,27	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1	1	1	1		44,66	44,73
16/9/24 12:00	157,22	131,84	5,49	19,88	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1	1	1	1		46,52	46,55
16/9/24 13:00	159,62	131,43	7,97	20,21	1	1		1				1		1	1	2			1	1	1	1	1		48,46	48,44
16/9/24 14:00	157,69	124,61	13,37	19,70	1	1		1				1		1	1	6			1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/9/24 15:00	154,79	119,61	17,63	17,56	1	1		1				1		1	1	6			1	1	1	1	1		48,42	48,55
16/9/24 16:00	153,98	119,88	20,03	14,07	1	1		1						1	1	6			1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/9/24 17:00	155,49	128,68	16,60	10,21	1	1		1						1	1	10			1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/9/24 18:00	155,92	143,09	10,04	2,80	1	1		1						1	1	19			1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/9/24 19:00	159,88	151,37	8,46	0,04	1	1		1						1	1	20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/9/24 20:00	158,09	149,29	8,80	0,00	1	1		1						1	1	20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/9/24 21:00	146,57	137,70	8,87	0,00	1	1		1						1	1	12	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/9/24 22:00	133,07	123,50	9,56	0,00	1	1		1						1	1	1	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/9/24 23:00	120,58	113,44	7,14	0,00	1	1		1							1	0	1		1	1	1	1	1		46,12	45,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περικοπή Α/Π 00:00-06:00 λόγω ταλαντώσεων συχνότητας