

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 16/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)									3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
Δευτέρα	00:00	3,02	2,84	0,17	0,00	1		1			1				0,73	0,74
	01:00	2,84	2,74	0,10	0,00	1		1							0,93	0,93
	02:00	2,74	2,62	0,12	0,00	1		1							0,86	0,87
	03:00	2,56	2,32	0,25	0,00	1					1				0,90	0,90
	04:00	2,54	2,33	0,20	0,01	1					1				0,89	0,89
	05:00	2,57	2,45	0,11	0,00	1					1				0,90	0,90
	06:00	2,66	2,65	0,02	0,00	1					1				0,93	0,93
	07:00	2,93	2,92	0,00	0,01	1					1	1			0,94	0,94
	08:00	3,19	3,19	0,00	0,01	1					1	1			0,98	0,99
	09:00	2,96	2,95	0,01	0,00	1					1	1	1		0,62	0,41
	10:00	3,72	3,69	0,04	0,00	1							1		0,99	0,99
	11:00	3,76	3,37	0,00	0,39	1			1					1	0,96	0,95
	12:00	3,92	2,94	0,00	0,98				1					1	0,87	0,87
	13:00	4,05	3,03	0,03	1,00	1			1						0,93	0,93
	14:00	4,13	3,11	0,03	1,00	1			1						0,99	0,99
	15:00	3,82	2,72	0,10	1,00	1			1						0,95	0,95
	16:00	3,68	2,48	0,19	1,01	1			1						0,88	0,88
	17:00	3,56	2,31	0,24	1,01	1			1						0,93	0,92
	18:00	3,68	2,92	0,24	0,52	1			1		1				0,98	0,98
19:00	4,04	3,81	0,21	0,01	1			1		1				0,99	0,99	
20:00	4,33	4,09	0,24	0,00	1			1		1				0,99	0,99	
21:00	4,14	3,74	0,40	0,00	1			1		1				0,99	0,99	
22:00	3,84	3,25	0,59	0,00	1			1		1				0,99	0,99	
23:00	3,46	2,98	0,48	0,00	1			1		1				0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Στις 9:00 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ που αποκαταστάθηκε στις 9:20

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης