

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																						
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200						
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Εντολκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	54,70	54,26	0,44	0,01		1	1	1	1	1								1	1		1	10,53	10,74
	01:00	51,91	51,06	0,84	0,01		1	1	1	1	1								1	1		1	9,21	9,15
	02:00	49,57	48,51	1,05	0,01		1	1	1	1	1								1	1		1	6,85	6,83
	03:00	48,23	47,01	1,21	0,01		1	1	1	1	1								1	1		1	5,39	5,42
	04:00	48,37	46,43	1,93	0,01		1	1	1	1	1								1	1		1	5,53	5,55
	05:00	49,94	47,15	2,78	0,01		1	1	1	1	1								1	1		1	6,97	7,06
	06:00	53,72	51,02	2,70	0,01		1	1	1	1	1								1	1		1	10,69	10,87
	07:00	60,36	57,93	2,43	0,01		1	1	1	1	1								1	1		1	14,96	15,03
	08:00	65,73	64,24	1,48	0,01		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	09:00	69,34	67,82	1,52	0,01		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	10:00	68,77	66,90	1,83	0,04		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	11:00	67,53	65,78	1,58	0,17		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	12:00	68,88	66,59	1,96	0,33		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	13:00	69,98	67,39	2,17	0,41		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	14:00	68,59	65,31	2,74	0,54		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	15:00	65,36	62,03	2,76	0,57		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	16:00	65,89	62,79	2,60	0,51		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	17:00	71,00	69,00	1,56	0,44		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	18:00	76,37	74,38	1,65	0,33		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	19:00	79,96	78,40	1,23	0,33		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	20:00	79,09	77,00	1,81	0,28		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	21:00	72,96	70,52	2,24	0,20		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	22:00	65,99	63,06	2,81	0,13		1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
23:00	59,37	56,53	2,72	0,12		1	1	1	1	1								1			1	14,08	13,96	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης