

HΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1		
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/9/24 0:00	110,77	101,97	8,79	0,00	1	1		1							1	0			1	1	1	1	1		42,20	42,32	
17/9/24 1:00	104,42	91,52	12,89	0,00	1	1		1							1	0				1	1	1	1	1		40,55	40,55
17/9/24 2:00	100,68	86,40	14,27	0,00	1	1		1							1	0				1	1	1	1	1		40,20	40,22
17/9/24 3:00	98,69	82,43	16,25	0,00	1	1		1							1	0				1	1	1	1	1		39,29	39,20
17/9/24 4:00	97,93	83,86	14,07	0,00	1	1		1							1	0				1	1	1	1	1		38,56	38,66
17/9/24 5:00	102,03	88,83	13,20	0,00	1	1		1							1	0				1	1	1	1	1		39,02	38,99
17/9/24 6:00	109,76	97,50	12,25	0,00	1	1		1							1	0			1	1	1	1	1	1		42,95	43,02
17/9/24 7:00	124,22	112,41	9,46	2,35	1	1		1							1	9			1	1	1	1	1	1		48,11	48,15
17/9/24 8:00	140,70	122,36	9,53	8,80	1	1		1							1	16			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 9:00	153,02	128,07	11,00	13,95	1	1		1							1	20			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 10:00	156,78	128,04	11,75	16,99	1	1		1							1	20			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 11:00	157,43	128,90	9,45	19,08	1	1		1							1	20			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 12:00	159,41	127,85	11,62	19,95	1	1		1							1	20			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 13:00	162,52	126,49	15,95	20,08	1	1		1	1						1	20			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 14:00	161,66	124,67	17,59	19,40	1	1		1	1						1	19			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 15:00	157,48	120,05	19,53	17,91	1	1		1	1						1	15			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 16:00	156,88	119,26	22,42	15,20	1	1		1								17			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 17:00	159,20	124,00	25,24	9,96	1	1		1							20	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 18:00	159,10	134,49	21,95	2,67	1	1		1							1				20	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 19:00	161,77	141,91	19,85	0,01	1	1		1							1				20	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 20:00	159,20	138,69	20,51	0,00	1	1		1							1				20	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 21:00	146,83	129,30	17,52	0,00	1	1		1							1				15	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 22:00	133,41	116,06	17,35	0,00	1	1		1							1				4	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/9/24 23:00	120,83	105,14	15,69	0,00	1	1		1							1				1	1	1	1	1	1		47,83	47,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης