

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 17/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,10	2,58	0,52	0,00	1		1							0,98	0,98
	01:00	2,79	2,31	0,48	0,00	1					1				0,95	0,95
	02:00	2,64	2,13	0,50	0,00	1					1				0,92	0,92
	03:00	2,53	1,97	0,56	0,00	1					1				0,89	0,89
	04:00	2,56	1,95	0,61	0,00	1				1					0,90	0,90
	05:00	2,62	2,04	0,58	0,00	1					1				0,92	0,92
	06:00	2,74	2,14	0,60	0,00	1					1				0,96	0,96
	07:00	3,01	2,48	0,53	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	08:00	3,32	2,92	0,40	0,00	1		1							0,98	0,98
	09:00	3,46	3,10	0,35	0,01	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,60	3,16	0,44	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,65	3,34	0,31	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,75	3,06	0,25	0,43	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,76	2,86	0,31	0,60	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,63	2,95	0,28	0,40	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,50	2,78	0,32	0,40	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,35	2,61	0,33	0,40	1						1			0,98	0,98
	17:00	3,37	2,46	0,50	0,41	1						1			0,99	0,99
18:00	3,63	2,69	0,54	0,40	1						1			0,99	0,99	
19:00	3,85	2,65	0,60	0,60	1						1			0,99	0,99	
20:00	4,05	2,93	0,52	0,60	1		1				1			0,99	0,99	
21:00	3,94	2,86	0,49	0,60	1		1							0,99	0,99	
22:00	3,64	3,34	0,28	0,02	1		1							0,99	0,99	
23:00	3,30	3,00	0,30	0,00	1		1							0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης