

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	13,18	11,29	1,88	1	1					4,61
	01:00	12,28	10,35	1,93	1	1					4,05
	02:00	11,85	10,33	1,52	1	1					3,61
	03:00	11,58	10,24	1,34	1	1					3,34
	04:00	11,49	10,26	1,23	1	1					3,25
	05:00	11,74	10,70	1,04	1	1					3,47
	06:00	12,71	11,67	1,04	1	1					4,39
	07:00	14,42	13,97	0,46	1	1			1		4,19
	08:00	15,68	15,38	0,30	1	1			1		4,31
	09:00	16,35	16,07	0,28	1	1			1		4,95
	10:00	16,76	16,72	0,04	1	1			1		5,33
	11:00	16,58	16,58	0,00	1	1			1		5,21
	12:00	16,68	16,47	0,21	1	1			1		5,30
	13:00	16,63	16,01	0,62	1	1			1		5,25
	14:00	16,14	15,18	0,96	1	1			1		4,73
	15:00	15,39	14,62	0,76	1	1			1		3,99
	16:00	15,57	14,65	0,93	1	1			1		4,12
	17:00	16,43	15,46	0,98	1	1			1		5,04
	18:00	18,06	17,50	0,56	1	1			1	1	5,13
	19:00	20,00	19,34	0,66	1	1			1	1	5,44
	20:00	19,99	19,09	0,90	1	1			1	1	5,41
	21:00	18,31	16,46	1,85	1	1			1	1	3,91
	22:00	16,75	12,90	3,85	1	1			1	1	5,20
	23:00	15,32	10,99	4,33		1			1	1	4,88

Κατά το διάστημα 22:00 με 23:59, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G2, G3 και G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης