

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/9/24 0:00	111,58	100,61	10,97	0,00	1	1		1								1	1		1	1	1	1			44,06	44,01	
18/9/24 1:00	105,24	96,30	8,94	0,00	1	1		1								1	1		1	1	1	1			38,45	38,33	
18/9/24 2:00	100,61	92,75	7,85	0,00	1	1		1								1			1	1	1	1			38,64	38,58	
18/9/24 3:00	97,86	90,66	7,20	0,00	1	1		1								0			1	1	1	1			38,46	38,44	
18/9/24 4:00	97,24	86,65	10,58	0,00	1	1		1								0			1	1	1	1			37,79	37,78	
18/9/24 5:00	100,86	88,66	12,20	0,00	1	1		1								0			1	1	1	1			40,22	40,20	
18/9/24 6:00	110,18	98,73	11,44	0,00	1	1		1								0	1		1	1	1	1			43,13	43,32	
18/9/24 7:00	123,90	116,25	7,01	0,63	1	1		1								15	1		1	1	1	1			48,18	48,25	
18/9/24 8:00	136,10	126,96	6,80	2,34	1	1		1								20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 9:00	146,60	135,21	4,93	6,45	1	1		1								20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 10:00	153,31	135,78	5,94	11,59	1	1		1								20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 11:00	155,47	134,89	5,75	14,83	1	1		1								20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 12:00	158,11	135,91	6,44	15,76	1	1		1								20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 13:00	160,52	135,13	9,93	15,46	1	1		1								19	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 14:00	159,96	135,23	11,61	13,12	1	1		1								20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 15:00	151,25	133,45	12,20	5,61	1	1		1								20			0	1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 16:00	148,59	132,40	13,78	2,40	1	1		1								20	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 17:00	148,71	131,29	16,15	1,27	1	1		1								20	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 18:00	150,51	134,75	14,95	0,81	1	1		1								20	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 19:00	155,83	141,12	14,71	0,00	1	1		1								20	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 20:00	154,34	133,61	20,73	0,00	1	1		1								20	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 21:00	143,34	128,12	15,22	0,00	1	1		1								15	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 22:00	129,75	114,17	15,58	0,00	1	1		1								3	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 23:00	118,57	103,97	14,59	0,00	1	1		1								0	1			1	1	1	1			47,33	47,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης