

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 18/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,00	2,75	0,25	0,00	1		1							0,99	0,99
	01:00	2,80	2,60	0,20	0,00	1		1							0,92	0,91
	02:00	2,62	2,40	0,22	0,00	1					1				0,92	0,92
	03:00	2,55	2,29	0,26	0,00	1					1				0,89	0,89
	04:00	2,58	2,45	0,13	0,00	1					1				0,90	0,90
	05:00	2,56	2,48	0,09	0,00	1					1				0,89	0,89
	06:00	2,65	2,52	0,13	0,00	1					1				0,92	0,92
	07:00	2,92	2,87	0,04	0,00	1		1							0,97	0,97
	08:00	3,20	3,15	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,47	3,43	0,05	0,00	1		1			1				0,98	0,98
	10:00	3,58	3,56	0,02	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	3,59	3,56	0,02	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	12:00	3,70	3,06	0,10	0,54	1		1							0,93	0,94
	13:00	3,78	2,87	0,10	0,80	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,73	2,98	0,13	0,61	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,51	2,85	0,25	0,41	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,40	2,81	0,19	0,40	1		1							0,98	0,98
	17:00	3,54	2,87	0,27	0,40	1		1							0,99	0,99
18:00	3,67	2,89	0,38	0,40	1		1							0,99	0,99	
19:00	4,10	2,88	0,61	0,60	1		1							0,99	0,99	
20:00	4,31	3,14	0,76	0,41	1		1							0,99	0,99	
21:00	4,10	2,98	0,71	0,41	1		1							0,99	0,99	
22:00	3,78	2,95	0,82	0,02	1		1							0,99	0,99	
23:00	3,45	2,70	0,74	0,01	1		1				1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης