Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,172	1,112	1,080	1,006	0,965	0,935	1,006	1,009	1,110	1,107	1,099	1,087	1,139	1,153	1,094	1,068	1,038	1,155	1,364	1,457	1,492	1,405	1,303	1,221	27,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,114	1,087	1,000	0,965	0,914	0,877	0,943	1,031	1,077	1,044	1,025	1,046	1,074	1,104	1,152	1,104	1,065	1,128	1,288	1,408	1,416	1,331	1,247	1,167	26,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,107	1,073	1,005	0,947	0,927	0,936	0,949	0,974	1,032	1,067	1,054	1,064	1,050	1,047	1,014	1,025	1,040	1,163	1,279	1,321	1,396	1,294	1,206	1,130	26,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,058	1,006	0,980	0,937	0,885	0,868	0,866	0,905	0,956	0,995	0,976	0,999	1,043	0,996	0,954	0,949	0,951	1,098	1,240	1,263	1,324	1,246	1,144	1,078	24,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,990	0,925	0,883	0,866	0,850	0,866	0,895	0,902	0,956	0,952	1,007	0,992	0,925	0,912	0,896	0,846	0,922	1,072	1,185	1,265	1,309	1,217	1,115	1,054	23,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,986	0,931	0,866	0,841	0,807	0,778	0,816	0,853	0,939	0,918	0,940	0,935	0,932	0,964	0,920	0,905	0,989	1,077	1,174	1,308	1,325	1,258	1,161	1,061	23,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,990	0,959	0,920	0,854	0,789	0,774	0,805	0,816	0,937	0,941	1,083	1,106	1,039	1,062	0,989	0,924	0,946	1,017	1,070	1,121	1,191	1,116	1,043	0,951	23,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη