

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	24,07	23,64	0,43			1		1	1	1				4,43	4,50
	01:00	22,34	21,68	0,66			1		1		1				6,38	6,37
	02:00	21,72	21,29	0,44			1		1		1				5,86	5,82
	03:00	21,09	20,61	0,48			1		1		1				5,48	5,47
	04:00	20,88	20,35	0,53			1		1		1				5,26	5,28
	05:00	21,69	21,38	0,31			1		1		1				5,92	5,99
	06:00	23,36	23,33	0,03			1		1		1				5,41	5,30
	07:00	25,93	25,92	0,01			1		1	1	1				5,86	5,93
	08:00	28,64	28,64	0,00			1		1	1	1				7,55	7,52
	09:00	30,25	30,25	0,00		1	1		1	1	1				7,89	7,94
	10:00	30,74	30,64	0,10		1	1		1	1	1				8,38	8,34
	11:00	31,19	30,55	0,64		1	1		1	1	1		1		8,70	8,73
	12:00	31,35	30,53	0,82			1		1	1	1		3		9,51	9,52
	13:00	31,36	30,23	1,13			1		1	1	1		3		9,55	9,53
	14:00	28,50	26,70	1,80			1		1	1	1				7,99	7,91
	15:00	26,12	23,79	2,33			1		1	1	1				5,79	5,67
	16:00	26,07	22,79	3,28			1		1	1	1				5,19	5,20
	17:00	28,60	24,07	4,53			1		1	1	1				7,34	7,43
	18:00	32,65	27,96	4,69			1		1	1	1		1		10,76	10,81
	19:00	35,91	31,52	4,39			1		1	1	1		4		12,69	12,71
	20:00	36,96	33,32	3,63			1		1	1	1		5		13,34	13,32
	21:00	34,26	31,63	2,62			1		1	1	1		4		12,04	12,02
	22:00	30,69	28,64	2,05			1		1	1	1		1		9,97	9,90
	23:00	27,50	25,11	2,39			1		1	1	1				7,23	7,15

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης