

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	13,63	9,97	3,66		1			1		4,53
	01:00	12,58	9,59	2,99		1			1		4,40
	02:00	12,08	9,45	2,63		1			1		4,24
	03:00	11,76	9,75	2,02		1			1		4,12
	04:00	11,71	9,68	2,03		1			1		4,09
	05:00	12,12	8,76	3,36		1			1		4,23
	06:00	13,03	9,22	3,81		1			1		4,56
	07:00	14,63	11,06	3,58		1			1		5,09
	08:00	16,02	11,88	4,13		1		1	1		5,21
	09:00	16,20	11,99	4,21		1		1	1		4,33
	10:00	16,16	11,72	4,44		1		1	1		5,64
	11:00	16,24	12,15	4,09		1		1	1		5,65
	12:00	16,25	12,45	3,80		1		1	1		5,66
	13:00	16,54	13,17	3,38		1		1	1		5,77
	14:00	15,86	12,35	3,51		1		1	1		5,39
	15:00	15,12	11,06	4,06		1		1	1		4,70
	16:00	15,29	11,36	3,93		1		1	1		4,83
	17:00	16,45	11,93	4,51		1		1	1		5,66
	18:00	18,14	13,30	4,84		1		1	1		6,33
	19:00	19,92	14,36	5,57		1		1	1		6,96
	20:00	20,08	14,41	5,67		1		1	1		7,02
	21:00	18,40	13,37	5,03		1		1	1		6,45
	22:00	16,84	11,70	5,15		1		1	1		5,88
	23:00	15,05	10,94	4,12		1		1	1		4,86

Κατά το διάστημα 23:50 με 23:59 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11. Τα ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ, ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ, ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ και ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ βρίσκονταν σε απώλεια επικοινωνίας κατά το διάστημα 08:30 με 10:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης