

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/9/24 0:00	109,57	90,04	19,52	0,00	1	1		1								0	1				1	1	1		43,92	43,77
19/9/24 1:00	103,66	82,53	21,13	0,00	1	1		1								0	1				1	1	1		42,50	41,42
19/9/24 2:00	99,39	76,91	22,48	0,00	1	1		1								0	1				1	1			41,53	39,67
19/9/24 3:00	97,28	74,67	22,61	0,00	1	1		1								0	1				1	1			40,64	38,86
19/9/24 4:00	96,17	76,45	19,72	0,00	1	1		1								0	1				1	1			38,40	38,36
19/9/24 5:00	99,55	79,38	20,17	0,00	1	1		1								0	1		1		1	1	1		39,77	39,80
19/9/24 6:00	107,95	87,64	20,30	0,00	1	1		1								0	1		1		1	1	1		43,71	42,74
19/9/24 7:00	122,30	98,74	22,29	1,28	1	1		1								1	1		1		1	1	1	1	47,90	47,91
19/9/24 8:00	139,09	108,87	23,62	6,61	1	1		1								12	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 9:00	152,58	119,82	21,30	11,45	1	1		1								20	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 10:00	157,49	118,48	22,86	16,15	1	1		1								20	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 11:00	158,42	116,95	23,59	17,89	1	1		1								20	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 12:00	161,67	113,07	29,22	19,38	1	1		1								14	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 13:00	164,42	117,65	28,15	18,62	1	1		1	1							9	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 14:00	162,96	116,09	30,48	16,39	1	1		1	1							4	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 15:00	156,78	113,44	27,99	15,35	1	1		1	1							0	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 16:00	153,87	117,21	25,83	10,83	1	1		1	1							10	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 17:00	156,78	121,16	28,89	6,72	1	1		1	1							11	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 18:00	158,00	129,24	27,33	1,43	1	1		1	1							18	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 19:00	162,90	131,21	31,69	0,01	1	1		1	1							20	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 20:00	160,21	124,98	35,23	0,00	1	1		1	1							19	1		1		1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/24 21:00	148,02	113,61	34,40	0,00	1	1		1	1							9	1		1		1	1	1	1	48,34	46,10
19/9/24 22:00	134,55	99,42	35,13	0,00	1	1		1	1							1	1		1		1	1	1	1	44,31	40,36
19/9/24 23:00	122,60	90,89	31,70	0,00	1	1			1							0	1		1		1	1	1	1	39,59	36,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης