

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 19/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,06	2,24	0,82	0,01	1					1				0,97	0,97
	01:00	2,81	2,17	0,64	0,01	1					1				0,98	0,98
	02:00	2,63	2,17	0,45	0,01	1					1				0,93	0,92
	03:00	2,52	2,12	0,39	0,01	1					1				0,88	0,88
	04:00	2,53	2,21	0,32	0,00	1					1				0,89	0,89
	05:00	2,53	2,20	0,33	0,00	1					1				0,88	0,88
	06:00	2,64	2,14	0,49	0,01	1					1				0,92	0,92
	07:00	2,94	2,54	0,40	0,00	1					1				0,97	0,97
	08:00	3,27	2,87	0,40	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	09:00	3,49	2,92	0,57	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	10:00	3,55	2,92	0,63	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	11:00	3,63	2,68	0,64	0,32	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,64	2,47	0,58	0,60	1					1		1		0,99	0,99
	13:00	3,69	2,61	0,49	0,60	1					1			1	0,99	0,99
	14:00	3,68	2,76	0,51	0,41	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,47	2,37	0,70	0,40	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,34	2,11	0,83	0,40	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,37	2,04	0,93	0,40	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,62	2,24	0,97	0,40	1					1				0,99	0,99
19:00	4,01	2,50	0,91	0,60	1					1				0,99	0,99	
20:00	4,29	3,03	0,85	0,40	1					1	1			0,99	0,99	
21:00	3,98	2,91	0,66	0,41	1					1	1			0,99	0,99	
22:00	3,72	3,14	0,57	0,01	1					1	1			0,99	0,99	
23:00	3,38	2,76	0,62	0,00	1					1	1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης