

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7	
24/9/24 0:00	112,00	103,54	8,46	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1				
24/9/24 1:00	109,00	101,28	7,72	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1				
24/9/24 2:00	106,00	98,81	7,19	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1				
24/9/24 3:00	103,00	96,31	6,69	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1				
24/9/24 4:00	98,00	92,30	5,70	0,00	1	1		1	1								1	1	1					
24/9/24 5:00	101,00	96,49	4,51	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1				
24/9/24 6:00	110,00	106,16	3,84	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1				
24/9/24 7:00	118,00	113,40	3,30	1,30	1	1		1	1								1	1	1	1	1			
24/9/24 8:00	130,00	121,79	2,53	5,68	1	1		1	1							5	1	1	1	1	1			
24/9/24 9:00	140,00	127,27	1,82	10,91	1	1		1	1							5	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 10:00	150,00	133,67	1,50	14,83	1	1		1	1							5	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 11:00	156,00	136,62	1,85	17,53	1	1		1	1							5	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 12:00	156,00	134,39	2,63	18,98	1	1		1	1							5	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 13:00	160,00	137,57	3,35	19,08	1	1		1	1							8	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 14:00	165,00	142,78	3,97	18,25	1	1		1	1							12	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 15:00	157,00	136,22	4,51	16,27	1	1		1	1							8	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 16:00	155,00	137,05	4,86	13,09	1	1		1	1							8	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 17:00	155,00	142,40	4,83	7,77	1	1		1	1							8	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 18:00	154,00	147,44	4,59	1,97	1	1		1	1							15	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 19:00	158,00	153,52	4,48	0,00	1	1		1	1					1		5	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 20:00	162,00	157,32	4,68	0,00	1	1		1	1					1		5	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 21:00	150,00	145,14	4,86	0,00	1	1		1	1							10	1	1	1	1	1	1		
24/9/24 22:00	137,00	132,19	4,81	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1	1	1		
24/9/24 23:00	125,00	120,38	4,62	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης