

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024 | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,000 | 5,000 | 1,800 | 0,800 | 1,000 | | |
| Ρ Ε Σ Ε Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ. ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024 | 00:00 | 5,97 | 5,87 | 0,10 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01:00 | 5,60 | 5,31 | 0,28 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 02:00 | 5,36 | 5,02 | 0,34 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 03:00 | 5,24 | 4,81 | 0,43 | 1 | 1 | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 04:00 | 5,20 | 4,67 | 0,53 | 1 | 1 | | | | 0,90 | 0,91 |
| | 05:00 | 5,30 | 4,86 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 06:00 | 5,66 | 5,45 | 0,22 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 07:00 | 6,32 | 6,16 | 0,17 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 08:00 | 6,88 | 6,72 | 0,15 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 09:00 | 7,09 | 6,92 | 0,17 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 10:00 | 6,83 | 6,62 | 0,21 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 11:00 | 6,87 | 6,64 | 0,23 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 12:00 | 7,00 | 6,89 | 0,10 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 13:00 | 7,14 | 6,96 | 0,18 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 14:00 | 6,96 | 6,79 | 0,17 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 15:00 | 7,12 | 6,96 | 0,16 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 16:00 | 7,00 | 6,47 | 0,53 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 17:00 | 7,15 | 7,04 | 0,11 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 18:00 | 7,36 | 7,23 | 0,13 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 19:00 | 7,90 | 7,67 | 0,23 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 20:00 | 7,82 | 7,60 | 0,22 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 21:00 | 7,33 | 7,17 | 0,16 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 6,88 | 6,70 | 0,18 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 6,28 | 6,18 | 0,10 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης