

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024 | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------------------------|-----------|-------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,000 | | | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024 | 00:00 | 24,06 | 20,94 | 3,12 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7,52 | 7,48 |
| | 01:00 | 22,72 | 20,83 | 1,88 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6,65 | 6,66 |
| | 02:00 | 21,87 | 21,06 | 0,81 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6,23 | 6,23 |
| | 03:00 | 21,45 | 19,87 | 1,58 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6,20 | 6,23 |
| | 04:00 | 21,26 | 20,62 | 0,64 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6,17 | 6,16 |
| | 05:00 | 21,96 | 21,12 | 0,84 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5,91 | 5,95 |
| | 06:00 | 23,99 | 23,49 | 0,51 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6,18 | 6,02 |
| | 07:00 | 27,05 | 25,71 | 1,34 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,56 | 6,62 |
| | 08:00 | 28,82 | 26,77 | 2,04 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8,28 | 8,29 |
| | 09:00 | 29,89 | 27,65 | 2,23 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 9,33 | 9,34 |
| | 10:00 | 29,80 | 28,63 | 1,16 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 9,12 | 9,17 |
| | 11:00 | 30,27 | 29,28 | 0,99 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 9,12 | 9,15 |
| | 12:00 | 30,76 | 29,74 | 1,02 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 9,44 | 9,43 |
| | 13:00 | 30,50 | 29,33 | 1,17 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 9,38 | 9,37 |
| | 14:00 | 28,33 | 26,21 | 2,11 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,91 | 7,78 |
| | 15:00 | 26,12 | 21,61 | 4,51 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,05 | 6,20 |
| | 16:00 | 26,35 | 20,16 | 6,19 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 8,84 | 8,89 |
| | 17:00 | 28,79 | 20,57 | 8,22 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 10,36 | 10,40 |
| | 18:00 | 33,28 | 24,35 | 8,93 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 10,78 | 10,81 |
| | 19:00 | 36,03 | 28,03 | 8,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 12,79 | 12,82 |
| | 20:00 | 36,86 | 29,55 | 7,32 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 13,46 | 13,41 |
| | 21:00 | 33,57 | 29,15 | 4,41 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 11,71 | 11,63 |
| | 22:00 | 30,30 | 27,36 | 2,94 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 9,77 | 9,71 |
| | 23:00 | 26,65 | 22,40 | 4,25 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,00 | 7,08 |

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσία

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης