

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	5,46	3,61	1,85				1							1,91	1,91
		01:00	5,03	3,35	1,68				1							1,74	1,74
		02:00	4,80	3,25	1,55				1							1,55	1,55
		03:00	4,70	3,27	1,44				1							1,44	1,44
		04:00	4,73	3,26	1,47				1							1,46	1,47
		05:00	4,80	3,30	1,50				1							1,53	1,54
		06:00	5,20	3,43	1,77				1							1,45	1,81
		07:00	5,27	3,50	1,77				1							1,47	1,83
		08:00	5,77	3,92	1,85				1							1,87	1,93
		09:00	6,04	4,27	1,77				1							2,00	2,01
		10:00	6,30	5,03	1,27		1		1							1,91	1,88
		11:00	6,45	5,30	1,15		1		1							1,98	1,99
		12:00	6,41	5,45	0,96		1		1							1,91	1,89
		13:00	6,29	5,33	0,97		1		1							1,79	1,79
		14:00	5,69	4,86	0,83		1		1							1,22	1,19
		15:00	5,23	4,48	0,76		1		1							0,75	0,73
		16:00	5,37	4,77	0,60		1		1							0,90	0,93
		17:00	5,92	5,58	0,34		1		1							1,51	1,49
		18:00	6,63	6,36	0,27	1	1		1							1,24	1,22
		19:00	7,66	7,06	0,60	1	1		1							1,88	1,89
	20:00	8,01	7,30	0,71	1	1		1					1		2,03	2,05	
	21:00	7,35	6,76	0,59	1	1		1							1,89	1,88	
	22:00	6,61	6,02	0,59	1	1		1							1,27	1,33	
	23:00	5,83	5,30	0,53	1			1							1,39	1,38	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 07:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης