

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,22	1,67	0,55		1	1		1			0,56	0,55
	01:00	2,07	1,70	0,37		1	1		1			0,39	0,39
	02:00	2,03	1,71	0,32		1	1		1			0,36	0,35
	03:00	1,94	1,68	0,26		1	1		1			0,27	0,26
	04:00	1,92	1,70	0,22		1	1		1			0,22	0,23
	05:00	1,92	1,69	0,23		1	1		1			0,24	0,24
	06:00	2,05	1,47	0,57		1	1					0,61	0,66
	07:00	2,22	1,62	0,61		1	1				1	0,66	0,63
	08:00	2,55	1,70	0,85	1		1				1	0,86	0,87
	09:00	2,67	1,75	0,92	1		1				1	0,94	0,93
	10:00	2,86	1,93	0,93	1		1				1	0,99	1,00
	11:00	2,98	2,24	0,74	1		1				1	1,03	1,04
	12:00	3,04	2,22	0,82	1		1				1	1,06	1,06
	13:00	3,03	2,18	0,85	1		1				1	1,07	1,06
	14:00	2,89	2,18	0,71	1		1				1	1,01	1,02
	15:00	2,51	1,72	0,79	1		1				1	0,84	0,83
	16:00	2,49	1,68	0,81	1		1				1	0,81	0,81
	17:00	2,57	1,74	0,83	1		1				1	0,87	0,87
	18:00	2,85	1,90	0,96	1		1				1	1,00	1,00
	19:00	3,04	2,00	1,04	1		1				1	1,06	1,06
20:00	3,05	2,01	1,04	1		1				1	1,07	1,07	
21:00	2,84	1,85	0,99	1		1				1	1,00	0,99	
22:00	2,67	1,75	0,92	1	1	1					0,93	0,88	
23:00	2,46	1,71	0,76	1	1	1					0,79	0,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης