

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Ε Σ Τ Η Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	13,75	10,06	3,70					1	1	4,54
	01:00	12,91	9,35	3,56					1	1	4,02
	02:00	12,18	8,30	3,87						1	4,26
	03:00	11,88	7,91	3,98						1	4,16
	04:00	11,71	7,88	3,83						1	4,10
	05:00	12,04	7,94	4,10						1	4,20
	06:00	12,85	8,80	4,05						1	4,16
	07:00	13,90	9,56	4,34					1	1	4,55
	08:00	15,06	10,06	5,01					1	1	5,28
	09:00	15,56	10,70	4,86					1	1	5,45
	10:00	15,77	10,52	5,25					1	1	5,51
	11:00	15,90	10,67	5,23					1	1	5,55
	12:00	16,14	10,96	5,18					1	1	5,64
	13:00	16,57	11,16	5,41					1	1	5,80
	14:00	15,68	10,45	5,23					1	1	5,50
	15:00	14,81	9,75	5,06					1	1	5,20
	16:00	15,08	9,97	5,11					1	1	5,28
	17:00	16,14	10,63	5,52					1	1	5,65
	18:00	17,50	11,60	5,90					1	1	6,12
	19:00	19,20	12,63	6,57					1	1	6,72
	20:00	18,85	12,30	6,55					1	1	6,61
	21:00	17,47	11,43	6,04					1	1	6,12
	22:00	16,00	10,56	5,44					1	1	5,61
	23:00	14,59	9,77	4,82	1				1		4,96

Κατά το διάστημα 22:50-23:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G13.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης