

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	13,12	8,59	4,53	1				1		4,61
		01:00	12,24	8,00	4,23	1				1		4,29
		02:00	11,64	7,65	3,99	1				1		4,07
		03:00	11,35	7,52	3,84	1				1		3,94
		04:00	11,32	7,75	3,57	1				1		3,80
		05:00	11,46	7,64	3,82	1				1		3,89
		06:00	12,04	8,09	3,95	1				1		4,21
		07:00	12,73	9,07	3,66	1				1		4,46
		08:00	13,78	9,44	4,34	1				1		4,81
		09:00	14,33	9,50	4,83	1				1		5,01
		10:00	14,51	9,72	4,78	1				1		5,08
		11:00	14,56	10,14	4,42	1				1		5,10
		12:00	14,84	10,66	4,18	1				1		5,18
		13:00	14,75	10,30	4,45	1				1		5,17
		14:00	13,62	9,15	4,47	1				1		4,76
		15:00	12,73	8,58	4,14	1				1		4,45
		16:00	13,09	8,71	4,38	1				1		4,58
		17:00	14,38	9,50	4,88	1				1		5,02
		18:00	16,20	10,89	5,31	1				1	1	5,58
		19:00	18,14	12,03	6,10	1				1	1	6,34
		20:00	18,23	12,16	6,07	1				1	1	6,38
		21:00	17,01	11,57	5,44	1				1	1	5,98
		22:00	15,59	10,67	4,91	1				1	1	5,27
		23:00	14,21	9,97	4,24					1		1

Κατά το διάστημα 22:40 με 23:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης