

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	16,32	11,99	4,34	1	1								4,66	4,63
	01:00	15,15	10,46	4,69		1						1		4,90	4,53
	02:00	14,40	9,74	4,66		1						1		5,02	5,02
	03:00	14,08	9,85	4,22		1						1		4,90	4,90
	04:00	14,08	9,71	4,36		1						1		4,91	4,90
	05:00	14,39	9,64	4,75		1						1		5,00	5,00
	06:00	15,41	10,22	5,19		1						1		5,35	5,36
	07:00	16,89	11,41	5,48		1						1		5,76	5,74
	08:00	17,61	12,17	5,44	1	1								5,87	5,86
	09:00	17,95	12,25	5,70	1	1								6,18	6,20
	10:00	17,93	12,54	5,39	1	1								6,19	6,17
	11:00	18,05	12,73	5,31	1	1								6,25	6,25
	12:00	18,38	12,98	5,40	1	1								6,40	6,41
	13:00	18,79	13,21	5,58	1	1								6,55	6,56
	14:00	17,66	12,42	5,24	1	1								5,97	5,97
	15:00	16,97	11,96	5,01	1	1								5,29	5,30
	16:00	17,22	11,75	5,47		1							1	6,00	6,00
	17:00	18,08	12,37	5,70		1							1	6,28	6,30
	18:00	19,77	13,55	6,23	1	1								6,84	6,82
	19:00	21,63	15,07	6,56	1	1								7,52	7,53
	20:00	22,20	15,24	6,96	1	1								7,76	7,75
	21:00	20,97	14,12	6,85	1	1								7,33	7,32
	22:00	19,08	12,89	6,19	1	1								6,67	6,66
23:00	17,39	11,77	5,62	1	1								5,70	5,66	

Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης